


DOCUMENTO _ANUNCIO: Expedientes Propuestas de Gastos: Sistema de calefacción para aulas de formación. Anuncio de Licitación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 813KE-G9YQ7-4DU7E Fecha de emisión: 14 de septiembre de 2018 a las 12:48:11 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Interventor de CONSEJO COMARCAL EL BIERZO Aprobado 13/09/2018 14:19 2.- Presidente de CONSEJO COMARCAL EL BIERZO Firmado 14/09/2018 12:47	ESTADO FIRMADO 14/09/2018 12:47



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 43704_813KE-G9YQ7-4DU7E-B8C9EEF08F190CEC25CF0384F5A7513AD81EFA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://seportal.consejo.comarcas-el-bierzo.com>



Anuncio de Licitación

Naturaleza y descripción del gasto: Sistema de climatización frío/calor para aulas de formación

Nº expediente: 2018/50/Sistema de calefacción para aulas de formación

Unidad que propone el gasto (contrato menor): Presidencia

Entidad que tramita: CONSEJO COMARCAL EL BIERZO

Finalidad del gasto: Acondicionar aulas de formación y despachos en piso sito en Federico Fernández Luaña

Presupuesto máximo del gasto: 8000

Duración del contrato (en su caso):

Tipo de contrato (obras, servicios, suministro u otros): Suministros y otros

Fecha publicación en el perfil: "Fecha de firma del presente documento"

Inicio del plazo de presentación de ofertas: "Desde la fecha de la firma del presente documento"

Fin del plazo de presentación de ofertas: "3 días hábiles desde la publicación del documento"

Forma en la que los interesados deberán hacer llegar sus ofertas: operario@ccbierzo.com

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EXPEDIENTE 2018/50 SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA AULAS DE FORMACIÓN

Se requiere la instalación de sistema de frío/calor para acondicionar las aulas y despachos del servicio de formación del Consejo Comarcal de El Bierzo.

Las características requeridas, en función de las estancias a climatizar, serían:

- Conjunto 3x1, para tres despachos de unos 12 metros cuadrados y altura de 2,5 metros compuesto por:
 - Unidad exterior condensadora con capacidad aproximada de 7000 frigorías/8 Kw.
 - 3 unidades split de pared con capacidad aproximada de 2100 frigorías/3 Kw cada una.
- Conjunto 2x1, para dos aulas de 30 y 36 metros cuadrados y altura de 2,5 metros compuesto por:
 - Unidad exterior condensadora con capacidad de aproximadamente 9000 frigorías/10Kw.
 - 2 unidades split de pared con capacidad aproximada de 4500 frigorías/6Kw.

Instalación de unidades exteriores en balcón de superficie 4,6x1,3 metros.

El presupuesto ha de incluir transporte, instalación de los equipos con todos sus elementos así como sus respectivos desagües en baño. Incluir si es necesario trabajos eléctricos para conexión y protección de equipos, fontanería y albañilería.